



MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL  
BUDAPESTI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI  
BIZTONSÁGI HATÓSÁG

1124 Budapest, Németvölgyi u. 37-39. Levél cím: 1535 Budapest, Pf. 919.  
Telefon: 458-5800; Fax: 458-5808

Iktatószám: Bp-MU-2297-1/2008.

MŰSZER AUTOMATIKA Kft.

2040 BUDAÖRS,  
Komáromi u. 22.

Ügyintéző: Altnóder Béla  
Ügyintéző elérhetősége: 4585-959  
Hiv. sz.: KL-2027/2008

Tárgy: HATÁROZAT

A 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben biztosított hatósági jogkörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

### HATÁROZAT

T. Cím az MKEH-től 2/2820-01/30000/2006 iktatószámon – műszaki-biztonságtechnikai szempontból JÓVÁHAGYÁST kapott az általa gyártott EXTOK-UNI XTM tip. telepített gázvészjelző készülékre. A JÓVÁHAGYÁST kiterjesztem – a műszaki paraméterek (működtető távadók) tekintetében azonos, de a központi egységben történő továbbfejlesztés után kifejlesztett EXTOK-UNI i-12 típusra is.

Központi egység típusa: EXTOK-UNI i-12 (nem RB-s villamos berendezés)

Táplálás: 210.....242 V; 50 Hz, max. 200 VA

Érintésvédelmi osztály: I.

Beavatkozás a vezérlő kontaktusok terhelhetősége: 250 V 50 Hz 8A, kivéve ha más van megadva a bekötési segédletben.

Hang és fényjelző kimenet feszültsége: 22..... 28 V DC

Terhelhetősége: 1 A/kimenet de összesen max. 1,85 A

Analóg regisztráló kimenet: 4-20 mA,  $R_{tmax}$  = 220 Ohm vagy

0,4....2V,  $R_{tmin}$  = 100 kOhm

Külső törlésgomb áramkörének legnagyobb hurokellenállása: 5 Ohm

Védettség (MSz EN 60529; 2001): IP54

Működési hőmérséklet: 0 °C..... 40 °C

Csatlakoztatható távadók száma: 1 ..... 12 db

**– műszaki-gázbiztonságtechnikai szempontból –  
JÓVÁHAGYOM**

A határozat – változatlan műszaki tartalommal – visszavonásig érvényes.

- Előírom:**
1. A berendezést el kell látni a gyártó által kiadott „Megfelelőségi Nyilatkozattal.”
  2. A központi egység nem robbanásbiztos villamos berendezés, ezért robbanásbiztos helyiségben vagy övezetben telepíteni tilos !


E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, melyet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervének (1024 Budapest, Margit krt. 85.) kell címezni. A fellebbezés díját a benyújtással egyidőben a 129/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint kell megfizetni.

Az eljárás díját 32.000.-Ft-ban állapítom meg, mely összeget külön felhívásra kell a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal javára befizetni.

### INDOKOLÁS

A kérelemben leírtak, a benyújtott dokumentáció, valamint a 2008. 02. 11.-én felvett vizsgálati jegyzőkönyv alapján megállapítottam, hogy a készülék központi egységének tovább fejlesztett változata – mely nagyban növeli a berendezés rendelkezésre állását, megtartva a minimálisan felépített két egymástól független rendszer kialakítását – műszaki-biztonságtechnikai szempontból **Megfelelő**, mert kielégíti a vonatkozó előírásokat.

Budapest, 2008. 03. 19.

  
Szebenyi József  
igazgató

