



MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL

MŰSZAKI FELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG

Műszer Automatika Kft.

Ikt.szám: 2/2818-01/30000/2006.

Üi: Altnóder Béla

Ügyintézőjük: Aszódi Géza

Számuk: KL 253/É/2006.

2030. Érd

Alsó u. 10.

Budapest, 2006. szeptember 22.

Tárgy: Határozat

T. Cím által gyártott EXTOK-UNI K1, K2 tip. telepített gázvészjelző berendezést
- az alább felsorolt főbb műszaki adatokkal:

Gyártó: Műszer Automatika Kft.

Típus: EXTOK-UNI K1 /telepített egycsatornás gázvészjelző készülék/

EXTOK-UNI K2 „ két független csatorna „ egy tokban/

*Központi egység: /nem RB-s kivétel táplálása: 210...242 V, 50 Hz 15 VA vagy
22.... 2 PV DC 0.3 A*

*Az esetleges 24 V-os táplálás csak 230 V-os hálózatról megerősített
szigeteléssel elválasztott lehet Védettség: IP 54*

Környezeti hőmérséklet: 0 °C.. + 40 °C

Beavatkozás vezérlő:

Relé kimenetek: riasztás,előjelzés, önhiba, nyugtázható hang

Előjelzési szint: beállítási érték: 20 ARH %

Riasztási szint: : 40 ARH %

Működtethető távadó: típusa: A-TD-S1 /félvezetős/

védelmi jele: Ex II 2G EEx de IIB + H2T5

környezeti hőmérséklete: - 20 + 50 °C

tápfeszültség: 5,0 V ± 0,2 V DC

névleges áramvétel: 167 mA, teljesítmény: 835 mW

kábel hurok ellenállása: max. 3 Ohm

- műszaki-biztonságtechnikai szempontból -

JÓVÁHAGYOM

A határozat – változatlan műszaki tartalommal – visszavonásig – érvényes.

Előírom: 1. A berendezést el kell látni a gyártó által kiadott „Megfelelőségi Nyilatkozattal”

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, melyet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak (1253 Bp., 13. Pf. 73.) kell címezni. A fellebbezés díját a benyújtással egyidőben a 129/2005. (XII.29) GKM rendelet 3. § /2/ bekezdése szerint kell megfizetni.
Az eljárás díját **32.000,-Ft**-ban állapítom meg, mely összeget külön felhívásra kell a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal javára befizetni.

INDOKOLÁS

A kérelemben leírtak, a benyújtott dokumentáció alapján a következőket állapítottam meg:

1. A berendezés MBF-TMBEF engedélye lejárt /Eng.szám: 21522-Gye/2003./
2. A gyártó nyilatkozott, hogy a berendezésen műszaki-biztonságtechnikai szempontból – változtatást nem hajtott végre..

A határozatomat a 297/2005. (XII.23.) Korm. rendeletben biztosított hatósági jogkörömben eljárva hoztam meg.




Barabás László
igazgató