



MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL

MŰSZAKI FELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG

Műszer Automatika Kft.

Ikt.szám: 2/2820-01/30000/2006.

Üi: Altnóder Béla

Ügyintézőjük: Aszódi Géza

Számuk: KL 252/É/2006.

2030. Érd

Alsó u. 10.

Budapest, 2006. szeptember 22.

Tárgy: Határozat

T. Cím által gyártott EXTUX-UNI 1T, 1T/S és XTM tip. telepített gázvérszjelző berendezést - az alább felsorolt főbb műszaki adatokkal:

Központi egység:

Táplálás:: $230\text{ V} \pm 10\%$ 50 Hz max. 14 VA hálózati és/vagy

$22\text{ V}.. 28\text{ V}$ egyenfeszültség max. 400 mA

Védettség: /MSZ IEC 529/ IP 00 /csak modul/ IP 20 /rack dobozba szerelve/

Környezeti hőmérséklet: $0 - 40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Regisztráló kimenet: $4 - 20\text{ mA}$ -es kimeneti áram/ $R_{\text{max}} = 800\ \Omega$ / vagy

$0,4\text{ V} - 2\text{ V}$ -os kimeneti feszültség/ $R_{\text{min}} = 300\ \Omega$ /

Feszültségmentes jelfogó kontaktusok: max. $50\text{ V AC a}''$ /terhelhetőségü/

A mért értékek kijelzése: 3 digités LED-es kijelző

Működtethető távadó

Katalitikus érzékelő típus: E-TD-P1 /Tápfeszültség: $3,3\text{ V} \pm 0,2\text{ V DC}$ /

Félvezetős érzékelő elem típus: E-TD-S1 / „ : $5\text{ V} \pm 0,2\text{ V DC}$ /

Védelmi jel: Ex II 2G jEx de II B + H2T5

Védettség: MSZ EN 60529/: IP 54

Környezeti hőmérséklet: $- 20 + 50\text{ }^{\circ}\text{C}$

- műszaki-biztonságtechnikai szempontból -

JÓVÁHAGYOM

A határozat - változatlan műszaki tartalommal - visszavonásig - érvényes.

Előírom: 1. A berendezést el kell látni a gyártó által kiadott „Megfelelőségi Nyilatkozattal”

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, melyet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak (1253 Bp., 13. Pf. 73.) kell címezni. A fellebbezés díját a benyújtással egyidőben a 129/2005. (XII.29) GKM rendelet 3. § /2/ bekezdése szerint kell megfizetni.
Az eljárás díját **32.000,-Ft**-ban állapítom meg, mely összeget külön felhívásra kell a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal javára befizetni.


INDOKOLÁS

A kérelemben leírtak, a benyújtott dokumentáció alapján a következőket állapítottam meg:

1. A berendezés MBF-TMBEF engedélye lejárt /Eng.száma: 21523-Gye/2003./
2. A gyártó nyilatkozott, hogy a berendezésen műszaki-biztonságtechnikai szempontból – változtatást nem hajtott végre..

A határozatomat a 297/2005. (XII.23.) Korm. rendeletben biztosított hatósági jogkörömben eljárva hoztam meg.




dr. Barabás László
igazgató