



MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL

MŰSZAKI FELÜGYELETI IGAZGATÓSÁG

Műszer Automatika Kft.

Ikt.szám: 2/2819-01/30000/2006.

Üi: Altnóder Béla

Ügyintézőjük: Aszódi Géza

Számuk: KL 251/É/2006.

2030. Érd

Alsó u. 10.

Budapest, 2006. szeptember 22.

**Tárgy:** Határozat

T. Cím által gyártott EXTOX-UNI i-1 tip. telepített gázvészjelző berendezést  
- az alább felsorolt főbb műszaki adatokkal:

*Gyártó: Műszer Automatika Kft.*

*Típus: EXTOX-UNI i-1*

*Központi egység: /nem RB-s kivétel táplálása: 210...242 V, 50 Hz 14 VA vagy  
22....28 V DC 0,3 A*

*Az esetleges 24 V-os táplálás csak 230 V-os hálózatról megerősített  
szigeteléssel elválasztott lehet*

*Működési hőmérséklet: 0 °C.. + 40 °C*

*Beavatkozás vezérlő:*

*Relé kimenetek terhelhetősége: 250 V AC vagy 30 V DC 4A*

*A hangjelző relé kimeneten feszültség alatti változatban hangjelzés  
alatt a hálózati feszültség jelenik meg, terhelhetőség 1 A*

*Jelzési szint: A mérési tartományon belül programozhatók*

*Működtethető távadó :katalitikus érzékelő típusa: E-TD-P1 /Tápfeszültség: 3,3 V± 0,2 V DC/  
félvezetős „ : E-TD-S1 : 5,0 V ± 0,2 V DC/*

*környezeti hőmérséklete: - 20 + 50 °C*

*védelmi jele: Ex II 2 G EEx de II B + H2T5*

**- műszaki-biztonságtechnikai szempontból -**

**JÓ V Á H A G Y O M**

A határozat – változatlan műszaki tartalommal – visszavonásig – érvényes.

Előírom: 1. A berendezést el kell látni a gyártó által kiadott „Megfelelőségi Nyilatkozattal”

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül hivatalomnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni, melyet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak (1253 Bp., 13. Pf: 73.) kell címezni. A fellebbezés díját a benyújtással egyidőben a 129/2005. (XII.29) GKM rendelet 3. § /2/ bekezdése szerint kell megfizetni.

Az eljárás díját **32.000,-Ft**-ban állapítom meg, mely összeget külön felhívásra kell a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal javára befizetni.


### INDOKOLÁS

A kérelemben leírtak, a benyújtott dokumentáció alapján a következőket állapítottam meg:

1. A berendezés MBF-TMBEF engedélye lejárt /Eng.száma: 21524-Gye/2003./
2. A gyártó nyilatkozott, hogy a berendezésen műszaki-biztonságtechnikai szempontból – változtatást nem hajtott végre..

**A határozatomat a 297/2005. (XII.23.) Korm. rendeletben biztosított hatósági jogkörömben eljárva hoztam meg.**



  
Dr. Barabás László  
igazgató